

青岛市纸面石膏板产品质量监督抽查实施细则

(2025年)

1 抽样方法

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样范围

抽取同一规格型号、同一批次的产品。抽查产品种类包括普通纸面石膏板（代号P）、耐水纸面石膏板（代号S）、耐火纸面石膏板（代号H）、耐水耐火纸面石膏板（代号SH）。

1.4 抽样数量

从同一批次产品中随机抽取5张样品。将5张样品从长度方向均分为二等分，其中标记为A的5张样品为检验样品，标记为B的5张样品为备用样品。

2 检验依据

表 1 纸面石膏板产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 面密度 | GB/T 9775-2008 |
| 2 | 断裂荷载 | GB/T 9775-2008 |
| 3 | 抗冲击性 | GB/T 9775-2008 |
| 4 | 护面纸与芯材粘结性 | GB/T 9775-2008 |
| 5 | 吸水率 ^a | GB/T 9775-2008 |
| 6 | 表面吸水量 ^a | GB/T 9775-2008 |
| 7 | 遇火稳定性 ^b | GB/T 9775-2008 |
| 8 | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 |
| a 仅适用于耐水纸面石膏板（代号S）、耐水耐火纸面石膏板（代号SH） | | |
| b 仅适用于耐火纸面石膏板（代号H）、耐水耐火纸面石膏板（代号SH） | | |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 9775-2008 《纸面石膏板》

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。