

青岛市建筑室内用腻子产品质量监督抽查实施细则

(2026年)

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每种产品抽取样品2份(3kg/份,当独立包装产品质量≤40kg时,应尽量整包装抽取,避免分装),其中1份作为检验样品,1份作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	VOC含量	GB/T 23986.2-2023 GB/T 41953-2022 GB/T 6750-2007 GB/T 9754-2025
2	甲醛含量	GB/T 23993-2009
3	苯系物总和含量	GB/T 23990-2009B法
4	可溶性重金属含量(镉、铬、汞) (限色漆)	GB/T 23991-2009
5	总铅含量(限色漆)	GB/T 30647-2014
6	施工性	JG/T 298-2010
7	干燥时间(表干)	GB/T 1728-1979(1989)乙法
8	打磨性	JG/T 298-2010
9	耐水性*	JG/T 298-2010、GB/T 1733
10	初期干燥抗裂性	JG/T 298-2010、JG/T 24-2000
11	粘结强度	JG/T 298-2010、JG/T 24-2000
*Y型不检此项目		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 30981.1-2025 建筑用墙面涂料中有害物质限量

JG/T 298-2010 建筑室内用腻子

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。